

Общество с ограниченной ответственностью «Титан»

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл.,

г. Новосибирск, ул. Ядринцевская д.53/1, офис 508

Почтовый адрес: 652871, Кемеровская обл.,

г. Междуреченск, ул. Юдина, д. 16

Фактический адрес ИЛ: Кемеровская обл.,

г. Междуреченск, проезд Горького 19^а

ИНН 4214017418/КПП 540601001

Расчетный счет № 40702810326070100820 БИК 043207612

Кор.сч. 30101810200000000612

Отд. № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Тел. 8 (38475) 6-49-89 многоканальный

8 (383) 202-20-05 многоканальный

8 (383) 30-47-347

e-mail: titanmgt@mail.ru; titanlab16@mail.ru; titanlab@mail.ru

сайт: <http://titan-lab.ru/>

ТИТАН

Заключение №10/18 о состоянии измерений, действительно до 25.05.2021.

Сертификат соответствия №РОСС.RU.ИС19.Ф00036, действителен до 15.04.2023.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №69070

от « 23 » марта 2021 г.

Заказчик:	-
Адрес заказчика:	-
Номер образца:	2
Код (шифр) образца:	081.2.22.03.2021
Место отбора:	-
Точка отбора:	-
Наработка, м/ч:	Чистое
Наименование, вид образца	Антифриз SIBIRIA-40 (паспорт №102)
Дата отбора образца	19.03.2021
Дата получения образца:	22.03.2021
Дата испытаний:	23.03.2021

1. Результаты испытаний:

№ п/п	Определяемые показатели, ед. измерения	НД на методы испытаний	Норма	Результаты испытаний
1	Прозрачность	ГОСТ 28084-89 (п. 4.1)	-	прозрачная
2	Однородность	ГОСТ 28084-89 (п. 4.1)	-	однородная
3	Цвет	ГОСТ 28084-89 (п. 4.1)	-	ярко-розовый
4	Видимые механические примеси	ГОСТ 28084-89 (п. 4.1)	-	отсутствуют
5	Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084-89 (п. 4.3)	минус 40	минус 28
6	Водородный показатель, ед. рН	ГОСТ 28084-89 (п. 4.8)	7,5-9,0	8,68
7	Щелочность, см ³	ГОСТ 28084-89 (п. 4.9)	не менее 3,5	5,82
8	Плотность при 20°С, г/см ³	ГОСТ 28084-89 (п. 4.2)	1,070-1,085	1,066

Комментарий: Охлаждающая жидкость не соответствует паспорту продукции №102.

Ответственное лицо за оформление протокола испытаний:

Инженер-лаборант



Е. И. Смирнова

ИЛ ООО «Титан» не несет ответственности за отбор и транспортировку образцов.

ИЛ ООО «Титан» не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком.

Результаты испытаний, комментарии к результатам испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Частичное воспроизведение протокола испытаний без разрешений ИЛ ООО «Титан» запрещено.

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям МИ.

Погрешность результатов испытаний соответствует требованиям МИ.